



ที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๑ / ๖๕๕๗

โรงพยาบาลเล็งสา

อ.เล็งสา จ.นครราชสีมา

๓๐๓๓๐

๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการล้างเครื่องปรับอากาศ(ล้างใหญ่) จำนวน ๒ แผ่น

ด้วยโรงพยาบาลเล็งสา จะทำการจ้างบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อรับจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่แอร์) ภายในโรงพยาบาลเล็งสา จำนวน ๘๐ ตัว โดยจะให้เสนอราคารวมทั้งการล้างและเติมน้ำยา ต่อตัว ถัวเฉลี่ยทุกขนาด ตามคุณสมบัติที่แนบมา

ดังนั้น จึงขอส่งรายละเอียด ให้ผู้ที่สนใจยื่นซองเสนอราคาต่อหน่วย ที่โรงพยาบาลเล็งสา ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. และคณะกรรมการจะทำการเปิดซอง เวลา ๑๓.๐๐ น. หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ให้สามารถสอบถามได้ที่ ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๑๑ นายชาติ ทะนาโธสง ๐๘๓๑๒๔๔๔๕๘ หรือ นายเกียรติพงษ์ อ่อนตา ๐๘๕๑๐๒๒๖๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิญญู จันทร์เนตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเล็งสา

กลุ่มงานบริหาร

โทร.๐ ๔๔๔๕ ๗๒๑๓-๕ ต่อ ๑๑๖,๒๐๐

โทรสาร ๐ ๔๔๔ ๗๐๔๘

รายละเอียดและคุณลักษณะ
การดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศ(ล้างใหญ่)
โรงพยาบาลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

.....

๑. ความต้องการ เครื่องปรับอากาศในโรงพยาบาลได้รับการล้างทำความสะอาดบำรุงรักษา ตามรอบ การบำรุงรักษา

๒. คุณลักษณะทั่วไป

a. เครื่องปรับอากาศได้รับการบำรุงรักษาโดยการล้างใหญ่ทั้งคอยล์ร้อน คอยล์เย็น รวมทั้งตรวจเช็คเติมน้ำยาให้เต็มความจุ และให้ใช้งานได้ตามปกติ

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

คอยล์เย็น (Evaperrator) ให้ถอดชิ้นส่วน แลงคอยล์เย็นมาฉีดล้างภายนอกอาคาร




- ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (filter) ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
- ดูดและเป่าทำความสะอาดถาดรองน้ำทิ้งและระบบทำน้ำทิ้งด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
- ตรวจเช็คสปีดและเทอร์โมรูม
- ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบและยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
- ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลม
- ล้างทำความสะอาดฉีดล้างพัดลมและถาดน้ำทิ้งในแผงแฟนคอยล์ด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง
- ล้างทำความสะอาดแผงฟิลคอยล์ด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง
- เป่าเพิ่มด้วยเครื่องโบเวอร์

คอยล์ร้อน (Condensing Unit)

- ล้างทำความสะอาดแผงครีบกอนเดนซิ่งด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง
- ตรวจวัดความดันระบบน้ำยา
- เช็คลำดับอัดของคอมเพรสเซอร์
- ตรวจเช็คการทำงานของไทมเมอร์และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ททุกชนิด

๔. การรับประกัน

a. รับประกัน 3 เดือนภายหลังการส่งงานในรอบนั้นๆ

ที่	จำนวน	แผ่น	แผ่นที่	หน้า 1 จาก 2
คุณลักษณะเฉพาะการล้างเครื่องปรับอากาศ(ล้างใหญ่)				
ผู้กำหนด โรงพยาบาลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา				
	๑.นายเกียรติพงษ์ อ่อนตา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
ผู้ตรวจสอบ	๒.นางนภาพร คาระวิวัฒนา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
	๓.นายวิเชียร ธรรมกาโร	ผู้ช่วยเหลือคนไข้		วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ราคาที่เสนอ รวมการเติมน้ำยาแอร์ เหมาะเป็นรายการรวมในราคาที่อ้าง ราคาตัวเฉลี่ย
- ถ้าตรวจพบอุปกรณ์ที่ชำรุดที่ต้องซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ ต้องแจ้งช่างโรงพยาบาลมาตรวจสอบเมื่อได้รับอนุมัติจึงดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์
- เมื่อดำเนินการเสร็จช่างโรงพยาบาลจะเป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อยและวัดระดับน้ำยาแอร์

ที่	จำนวน	แผ่น	แผ่นที่ หน้า 2 จาก 2
คุณลักษณะเฉพาะการล้างเครื่องปรับอากาศ(ล้างใหญ่)			
ผู้กำหนด โรงพยาบาลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา			
	๑.นายเกียรติพงษ์ อ่อนตา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
ผู้ตรวจสอบ	๒.นางนภาพร คาระวิวัฒนา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
	๓.นายวิเชียร ธรรมกาโร	ผู้ช่วยเหลือคนไข้	วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓